

完 了 報 告 書

依 頼 者 都営柳沢六丁目3号棟 東自治会 殿

件 名 雑排水管清掃工事

建 物 名 称 都営柳沢六丁目アパート3号棟(東棟)

施 工 業 者



株式会社 エフジェイサービス

〒208-0011

東京都武蔵村山市学園四丁目23-35番地

tel / 0 4 2 - 5 6 4 - 4 6 3 6

fax / 0 4 2 - 8 4 3 - 5 0 3 6

建物名称	都営柳沢六丁目アパート（3号棟・東棟）		
所在地	東京都西東京市柳沢6-4		
件名	2025(令和7)年度 / 屋内雑排水管清掃		
施工日	2025(令和7)年 10月 11日(土)・12日(日)		
責任者名	五明俊英	作業員名	佐々木謙司、深澤 誠、小林彰人
使用車両	超高圧洗浄車(2t車)		
使用機材	スルーインホース・コンキジェット他		
施工箇所	共用管	污水管・雑排水管・雨水管・その他()	
		縦管(最上階～第一桟まで)	
	専用管	台所・浴室・洗濯場・洗面所	
		トイレ(便器内トラップ)・()	

作業結果	総件数： 120戸	施工数： 93戸	未施工数： 27 戸 ※ 詳細は下記の通りです ※
	(不在宅) 13 戸	108, 113, 303, 311, 509, 510, 608, 612, 805, 810 902, 904, 1004 号室	
	(空家宅) 8 戸	306, 310, 504, 508, 601, 613, 710, 1003号室	
	(辞 退) 6 戸	112, 309, 312, 413, 907, 1011号室	
	* 207号室 浴室未作業、錆瘤等によりホースが入らない為。		
	* 1008号室 洗面所未施工、作業申し出辞退。		
	* 613, 703号室洗面配管漏水の為未作業		
	所 見	全体的に汚れや詰りが多く見受けられました。	
原 因	通年の汚れの付着		
処 置			
指摘/対策	清掃を受けて頂いたお宅様については、問題有りません。 継続して年1回の清掃を実施されることをお勧めいたします。		



都営柳沢六丁目アパート

3号棟(東棟)

排水管清掃工事

2025年10月11日～12日

株式会社エフジェイサービス



住棟全景




使用車両

超高压洗浄車



台所作業中



浴室作業中



洗面所作業中

